

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 3

Otázka č. 1:

V súbore „ČOV Sever – Vol 1 Výpočet PN – 5.4.2013.xls“ list „II.02-03 Prev. – COV BnB“, riadok „18“ „Priemerný ročný prítok“ je uvedená hodnota 935130,0 m³/rok.

Podľa našich kontrolných výpočtov predpokladáme, že táto Vami uvedená hodnota je nesprávna, pretože nezodpovedá ďalším výpočtovým parametrom ČOV a keďže je v tabuľke vyznačená červenou farbou, nie je možné ju meniť. V ďalších krokoch je však používaná ako základný vstupný výpočet podkladov pre stanovenie platieb za vypustené znečistenie do recipientu. V prípade, že túto Vami uvedenú hodnotu musíme použiť ako záväznú, výsledky nasledujúcich výpočtov finančných nákladov považujeme za skreslené.

Žiadame obstarávateľa o kontrolu zadanej hodnoty, prípadne o jej opravu alebo o potvrdenie správnosti.

Odpoveď č. 1:

Ide o preklep v predmetnej tabuľke, správna hodnota je $6602 \cdot 365 = 2409730$ m³/rok - pozn: hodnota 6 602 m³/d vychádza z tab. 1.9. na str. 18 Osobitných požiadaviek, zv. 3 časť 4 pre aktivitu B. Upravená tabuľka : „ČOV Sever – Vol 1 Výpočet PN – 5.4.2013.xls“ list „II.02-03 Prev. – COV BnB“, riadok „18“ je k dispozícii na webovom sídle spoločnosti v sekcii EUROFONDY – ČOV Sever – ČOV Sever práce, kde si ju môžu záujemcovia stiahnuť.